
RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 20-11-2025 — Ora: 15:42:00

Ubicazione cantiere:
RIF. EUROCASE FRIULI SRL RATTIGHIERI FABIO-ZERLETTI CASSACCO (UD)

Descrizione commessa:
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DI IMPIANTO ESISTENTE E
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario/Indirizzo commessa
2025-338-SICANT-SGS	20-11-2025	RATTIGHIERI FABIO VIA. P. ZANINI 24/B MARTINAZZO di CASSACCO UDINE
Compilatore		Funzione ricoperta
Alessandro Della Vedova		CSE
CSE		CSP
Alessandro Della Vedova		Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

4 — PRESCRIZIONI

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
------	------

6 — ORDINI DI SERVIZIO

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Nessuna firma registrata.