
RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 10-07-2025 — Ora: 09:38:00

Ubicazione cantiere:
RIF. V. NERVESA NR.17 UDINE

Descrizione commessa:
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO -FG. 48 MAPPALE 595 SUB. 1-2569

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa 2025-122-SICANT-SGS	Data Verbale 10-07-2025	Intestatario/Indirizzo commessa RUSSO PAOLA VIA NERVESA NR. 17 UDINE UDINE
---	-----------------------------------	--

Compilatore
—
CSE
**Alessandro Della
Vedova**

Funzione ricoperta
ASSISTENTE AL CSE
CSP
Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Uso di ponteggio non conforme alle vigenti normative / mancato rispetto procedure d'uso/manutenzione
Realizzazione di ponteggio difforme da PIMUS/progetto o assenza dello stesso

4 — PRESCRIZIONI

Aggiornare PIMUS e calcoli ancoraggi del ponteggio
Portare in cantiere conformità impianti
Ponteggio utilizzato per armo solaio di copertura e non utilizzabile per effettuare lavorazioni
Verrà modificato interamente per i lavori in copertura e per i lavori sulle facciate, seguirà PIMUS nuovo e relazione di calcolo.

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
------	------

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
BARBETTI COSTRUZIONI SRL	3 Alessio Barbetti	
Sigesta	Alessio Marinelli	

Galleria Fotografica

