
RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 22-09-2025 — Ora: 09:46:00

Ubicazione cantiere:
RIF.V.BELLUNO 11 (UD)

Descrizione commessa:
ristrutturazione di un edificio residenziale bifamiliare

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa 2025-050-PRG-SGS	Data Verbale 22-09-2025	Intestatario/Indirizzo commessa IMPRESA TILATTI RINALDO SRL VIA GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO, 1 UDINE UD
Compilatore Alessandro Della Vedova CSE Alessandro Della Vedova		Funzione ricoperta CSE CSP Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Si procede con impianti elettrici interni

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Realizzazione di ponteggio difforme da PIMUS/progetto o assenza dello stesso

4 — PRESCRIZIONI

Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative
Mantenere chiuso il portone di accesso al cantiere
Sistemare quota parapetti piano di sbarco
Non fissare i parapetti con filo di ferro ma con fascette plastiche
Riordinare cavi impianto elettrico, non tenerli a terra senza protezione

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Generico	3
Bagno chimico	1
Box spogliatoio	1
Ponteggio	1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
D.F. LIGHT TECH SRL	Daniele Franzolini	
Sigesta Engineering srl	—	

Galleria Fotografica



Ponteggio, sistemare fermapiedi

Ponteggio



Ponteggio, sistemare parapetto



Galleria Fotografica

