
RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 07-10-2025 — Ora: 15:30:00

Ubicazione cantiere:
SFEA Srl Palazzina V. Planis UDINE

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa 2024-087-SICANT	Data Verbale 07-10-2025	Intestatario/Indirizzo commessa SFEA SRL VIA CATANIA, 20 UDINE UD
---	-----------------------------------	---

Compilatore
Fabio Rendace
CSE
Fabio Rendace

Funzione ricoperta
ASSISTENTE AL CSE
CSP
Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Mancanza di ordine e pulizia del posto di lavoro o delle vie di fuga
Uso di ponteggio non conforme alle vigenti normative / mancato rispetto procedure d'uso/manutenzione
Realizzazione di ponteggio difforme da PIMUS/progetto o assenza dello stesso
Illuminazione insufficiente
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati

4 — PRESCRIZIONI

Adeguare i ponteggi secondo normativa vigente Dlgs 81/08
Chiudere adeguatamente tutte le aperture verso il vuoto
Mancata illuminazione in alcuni punti del piano terra
Ordine e pulizia generale del cantiere (gestione cavi a terra)
Ripristinare la protezione collettiva

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
------	------

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare solo dopo l'adempimento delle prescrizioni su esposte da effettuarsi, dal presente verbale entro
Termine: 1 giorni dalla data del presente verbale

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Nessuna firma registrata.