

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 14-10-2025 — Ora: 11:16:00

Ubicazione cantiere:
RIF.ANGELO SPECOGNA,VIA MAU/VIA UDINE MARTIGNACCO (UD)

Descrizione commessa:
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AD USO RESIDENZIALE

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa 2024-118-SICANT	Data Verbale 14-10-2025	Intestatario/Indirizzo commessa IS BUTTRIO SRL Via scipione da manzano 34 Cividale del Friuli UD
Compilatore Alessandro Della Vedova CSE Alessandro Della Vedova		Funzione ricoperta CSE CSP Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Realizzazione strutture su fabbricato EST ed impianti su fabbricato OVEST

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Mancanza, mancato o scorretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale/Collettivi
Passerelle non conformi; mancanza utilizzo degli elmetti.
Le tavole grafiche del PIMUS sono in aggiornamento a seguito dell'avanzamento delle lavorazioni.
Sono presenti in cantiere. Impresa Specogna costruzioni srl, lattonieri, cappottisti, elettricisti ed intonacatori.

4 — PRESCRIZIONI

Proteggere aperture verso il vuoto
Usare DPI
Aggiornare PIMUS e calcoli ancoraggi del ponteggio
Adeguare passerelle a vigenti norme, fissare stabilmente i piani metallici del ponteggio

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Bagno chimico	1
Box spogliatoio	1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.



Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
SPECOGNA COSTRUZIONI SRL	Elia Capogrosso	
Sigesta srl	Alessandro Della Vedova	
Altro	—	

Galleria Fotografica



Passerelle



Dislivello > 50 cm



Scala non legata e sbarco <100 cm



Fissare tavole con fascette di plastica anziché filo di ferro