

---

## RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 02-12-2025 — Ora: 10:59:00

---

Ubicazione cantiere:  
RIF. SARGER GMBH CONDOMINIO BATTISTI Tolmezzo (UD)

Descrizione commessa:  
LAVORI DI SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA

### 1 — INFORMAZIONI GENERALI

---

Numero Commessa <b>2024-328 SICANT</b>	Data Verbale <b>02-12-2025</b>	Intestatario/Indirizzo commessa <b>SARGER GMBH DRAULANDE, 13 VILLACH AUSTRIA</b>
---	-----------------------------------	---

Compilatore  
**Fabio Rendace**  
CSE  
**Alessandro Della  
Vedova**

Funzione ricoperta  
**ASSISTENTE AL CSE**  
CSP  
**Alessandro Della Vedova**

### 2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

---

Nessuna presenza in cantiere, avvisare prima di riprendere i lavori

### 3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

---

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto  
Mancanza, mancato o scorretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale/Collettivi  
Uso di ponteggio non conforme alle vigenti normative / mancato rispetto procedure  
d'uso/manutenzione

Mancato fissaggio del ponteggio sul terrazzo, adeguare. Mancato parapetto sul passaggio  
dal ponteggio al tetto (vedi foto)

### 4 — PRESCRIZIONI

---

Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori  
Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative  
Nessuna presenza in cantiere  
Usare DPI

### 5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

---

Voce	Q.tà
------	------

### 6 — ORDINI DI SERVIZIO

---

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare solo dopo l'adempimento delle prescrizioni su esposte da effettuarsi, dal presente verbale entro  
Termine: 2 giorni dalla data del presente verbale

## 7 — NOTE

---

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

## 8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

---

Impresa  
Sigesta srl

Nome e Cognome  
**Fabio Rendace**

Firma



Altro

—

# Galleria Fotografica



## Galleria Fotografica

