

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 16-12-2025 — Ora: 15:28:00

Ubicazione cantiere:
RIF.ANGELO SPECOGNA,VIA MAU/VIA UDINE MARTIGNACCO (UD)

Descrizione commessa:
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AD USO RESIDENZIALE

1 — INFORMAZIONI GENERALI

| Numero Commessa | Data Verbale | Intestatario/Indirizzo commessa |
|------------------------|-------------------|---|
| 2024-118-SICANT | 16-12-2025 | IS BUTTRIO SRL Via scipione da manzano 34 Cividale del Friuli UD |

Compilatore
Fabio Rendace
CSE
Alessandro Della
Vedova

Funzione ricoperta
ASSISTENTE AL CSE
CSP
Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Lavori interni sui muri. Presente azienda BZ

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Mancanza di ordine e pulizia del posto di lavoro o delle vie di fuga
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati
Tutto il personale in cantiere deve utilizzare i DPI. Totalmente vietato le fiamme libere e l'accensione di fuoco all'interno del cantiere

4 — PRESCRIZIONI

Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative

Usare DPI

Mancato utilizzo dei DPI per il taglio legno, raccomando fortemente come prescritto dalla normativa. Proteggere le aperture verso il vuoto, ripristinare le misure di sicurezza dei ponteggi

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

| Voce | Q.tà |
|------------------|------|
| Operaio Generico | 5 |
| Bagno chimico | 1 |
| Box spogliatoio | 1 |
| Grù | 1 |

Ponteggio
Recinzione

1
1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.


Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

| Impresa | Nome e Cognome | Firma |
|-----------------------------|----------------------|---|
| BZ SNC DI BERNAVA MERIS & C | — | |
| SPECOGNA COSTRUZIONI SRL | — | |
| Sigesta srl | Fabio Rendace |  |
| Altro | — | |

Galleria Fotografica

