

---

## RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 20-01-2026 — Ora: 09:32:00

---

Ubicazione cantiere:  
RIF. V. DEL PARTIDOR NR.13 UDINE

Descrizione commessa:  
AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE COMPRESSO PER  
AUTOTRAZIONE

CIG: b7c5fd72d0 — CUP: CUP H29I24000680007 e D29C20000700003

### 1 — INFORMAZIONI GENERALI

---

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario/Indirizzo commessa
<b>2025-207-SICANT-SGS</b>	<b>20-01-2026</b>	<b>ARRIVA UDINE SPA VIA DEL PARTIDOR NR.13 UDINE UDINE</b>

Compilatore  
**Fabio Rendace**  
CSE  
**Alessandro Della  
Vedova**

Funzione ricoperta  
**ASSISTENTE AL CSE**  
CSP  
**FEDERICA LAZOI**

### 2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

---

Nessuna presenza in cantiere, al momento non è attivo

### 3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

---

### 4 — PRESCRIZIONI

---

Cantiere non attivo, avvisare prima della ripresa dei lavori  
Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori  
Sistemare recinzione cantiere  
Riportare PSC e documentazione allegata in cantiere  
Nessuna presenza in cantiere  
Usare DPI  
Da aggiornare il POS per l'attività richiesta e i nuovi rischi associati. Considerare l'utilizzo di un esplosimetro nella zona Atex, corroborare e verificare la concentrazione dell'aria e delimitare la zona di lavoro a secondo del rischio presente e utilizzare attrezzature Ex per zona ATEX antiscintilla

### 5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

---

Voce

Q.tà

## 6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare

---

## 7 — NOTE

---

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

## 8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

---

Impresa  
Sigesta srl

Nome e Cognome  
**Fabio Rendace**

Firma



Altro

—

## Galleria Fotografica

