
RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 05-03-2026 — Ora: 09:07:00

Ubicazione cantiere:
VENICA CAPANNONE LOC. BERNIZZA NR. 5 -34070 DOLEGNA DEL COLLIO (UD)

Descrizione commessa:
RIFACIMENTO DEL TETTO CON RELATIVO SMALTIMENTO AMIANTO ED INSTALLAZIONE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario/Indirizzo commessa
2025-263-SICANT-SGS	05-03-2026	VENICA & VENICA DI GIANNI VENICA & C SOCIETA' AGRICOLA LOCALITA' CER0', 8 DOLEGNA DEL COLLIO GO
Compilatore		Funzione ricoperta
Fabio Rendace		CSE
CSE		CSP
Fabio Rendace		Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Lavori di lattonerie e grondaie

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancanza di documentazione obbligatoria o documentazione incompleta
Integrare la documentazione richiesta per essere autorizzati ad entrare in cantiere.
Non presente cartello di cantiere e notifica

4 — PRESCRIZIONI

Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori
Predisporre estintore
Predisporre W.C.
Portare in cantiere conformità impianti
Vista la problematica di segnale della rete cellulare è totalmente vietato il lavoro in
solitudine, raccomando delle chiamate intermittenti per sorvegliare la situazione

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Generico	2
Ponteggio	1
Recinzione	1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.


Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
EDILANZUTTI S.R.L.	—	
Sigesta srl	Fabio Rendace	
Altro	—	