Si.Gest.A. SRL – Piazza Giuseppe Mazzini, 10/1,
33019 Tricesimo UD – P.IVA 02823610304 – REA
UD-290873 – Tel. +390432506560 –
info@sigesta.it

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 17-03-2026 — Ora: 11:13:00

Ubicazione cantiere:
RIF. AI GELSI LOTTO 8 VIA TORSA 8 -UDINE

Descrizione commessa:
realizzazione di un edificio residenziale bifamiliare

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario/Indirizzo commessa
2025-205-SICANT-SGS	**17-03-2026**	**BORGO GEMONA SRL** **VIA FRANCESCO DI TOPPO , 29/3** **UDINE UD**

Compilatore	Funzione ricoperta
Fabio Rendace	**CSE**
CSE	CSP
Fabio Rendace	**Alessandro Della Vedova**

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Presenza dell'azienda Schiava Intonaci, lavori di intonacatura

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Uso di ponteggio non conforme alle vigenti normative / mancato rispetto procedure d'uso/manutenzione
Mancanza di documentazione obbligatoria o documentazione incompleta
Integrare il prima possibile per autorizzare l'impresa ai lavori

4 — PRESCRIZIONI

Interdire l’accesso ai non addetti ai lavori
Sistemare recinzione cantiere
Proteggere aperture verso il vuoto
Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative
Proteggere tramite parapetto le aperture verso il vuoto.
I ponteggio devono essere messi in sicurezza prima di utilizzare

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare solo dopo l'adempimento delle prescrizioni su esposte da effettuarsi, dal presente verbale entro
Termine: 2 giorni dalla data del presente verbale

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell’avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
Sigesta srl	**Fabio Rendace**	
Altro	**—**	

Galleria Fotografica