

VERBALE DI DIREZIONE LAVORI

Data: 25-03-2026 — Ora: 14:40:00

Ubicazione cantiere:
RADASHKU ADMIR (RIF. RTA di RADSDHKU ADMIR) V. T.CAMPANELLA ANG. VIA
MATTEOTTI -TAVAGNACCO (UD)

Descrizione commessa:
lavori di sistemazione interna e rifacimento copertura

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario/Indirizzo commessa
2025-074-SICANT-SGS	25-03-2026	RADASHKU ADMIR VIA BORGO SALA 43/3 TREPPO GRANDE UD
Compilatore		Funzione ricoperta
Richard Marcuzzi		ASSISTENTE AL D.L.
CSE		CSP
Alessandro Della Vedova		Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Apertura di fotometrie e velux non a progetto

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Apertura delle finestre cieche a progetto su facciata vincolata e apertura di 2 velux a tetto

4 — PRESCRIZIONI

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Specializzato	3
Ponteggio	1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.


Per quanto non detto o scritto, si rimanda al progetto approvato e relativi allegati.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del giornale dei lavori.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate

Si verificherà con il comune e la soprintendenza la possibilità di effettuare una variante per i velux su tetto e le fotometrie sulla facciate vincolate, eseguite in difformità del progetto approvato. Si segnala inoltre come spiegato in cantiere che la richiesta di variante riguarderà anche la possibilità di sostituire i coppi vecchi prescritti con coppi antichizzati (come richiesto dall'impresa-committente). Qualora ciò non fosse possibile, resta inteso che il progetto approvato dovrà essere approvato in toto.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
R.T.A. DI RADASHKU ADMIR & C. S.N.C.	—	
Sigesta srl	Richard Marcuzzi	
Altro	—	

Galleria Fotografica

