

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 12-06-2026 — Ora: 09:30:00

Ubicazione cantiere:
RIF SPA V. MARANGONI (UD) RIF.TOLLER

Descrizione commessa:
SCIA PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UN EDIFICIO DI PREGIO

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa 2024-181-SICANT	Data Verbale 12-06-2026	Intestatario/Indirizzo commessa RIF SPA VIA ADRIATICA 119 CAMPOFORMIDO FRAZ. BASALDELLA UDINE
Compilatore Fabio Rendace CSE Alessandro Della Vedova		Funzione ricoperta ASSISTENTE AL CSE CSP Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Lavori di cartongesso e muri esterni

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancanza di documentazione obbligatoria o documentazione incompleta
LIRUSSSI integrare la documentazione mancante richiesta.
L'appoggio della sega circolare non è idoneo, adeguare prima di continuare ad utilizzare la stessa

4 — PRESCRIZIONI

Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori
Predisporre estintore
Predisporre cassetta pronto soccorso
Pulire cantiere
Usare DPI
Il marciapiede esterno non può essere utilizzato come parcheggio, si chiede di non lasciare i mezzi ostruendo il passo pedonale.
Divieto assoluto a lavorare senza i DPI necessari, dipendente PROJECT senza scarpe antinfortunistici
Tutte le attrezzature devono essere adeguate e normate C.E.

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce
Operaio Generico
Bagno chimico
Recinzione

Q.tà
8
—
—

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
CALTERM & CAMOCO SRL	—	
LIRUSSI E GOBESSI DI GOBESSI MARIO & C SRL	—	
PROJECTFLOOR SRL	—	
SFEA SRL UNIPERSONALE	—	
Sigesta srl	Fabio Rendace	
Altro	—	

Galleria Fotografica

