

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 02-07-2026 — Ora: 10:32:00

Ubicazione cantiere:

SEBAH SRL VILLA RESIDENZIALE LOTTO N. 3 "AMBITO A"- VIA MATTEOTTI P.A.C. "AMBITO A" V. Matteotti TAVAGNACCO (UD) fg. 11 mapp.536-544 RIF. CECUTTI

Descrizione commessa:

REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE UNIFAMILIARE

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario/Indirizzo commessa
2026-127-SICANT-SGS	02-07-2026	SEBAH S.R.L. VIA AQUILEIA 17 UDINE UDINE

Compilatore
Fabio Rendace
CSE
Alessandro Della Vedova

Funzione ricoperta
ASSISTENTE AL CSE
CSP
Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Getto in armatura e muri

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati
Mancata segnalazione degli scavi
Mancata protezione contro la caduta dall'alto
Integrare la documentazione richiesta per le imprese a cui è stato richiesto

4 — PRESCRIZIONI

Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori
Sistemare recinzione cantiere
Proteggere aperture verso il vuoto
Chiudere pozzetti con apposito chiusino
Coprire ferri di ripresa
Delimitare il perimetro degli scavi, predisporre dei parapetti ad un metro della scarpata

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Generico	4
Bagno chimico	1

Box spogliatoio	1
Escavatore grande	1
Recinzione	1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
GIORGIUTTI SNC DI ADRIANO E — MASSIMO & C		
Sigesta srl	Fabio Rendace	
Altro	—	

Galleria Fotografica

