

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 08-09-2026 — Ora: 10:00:00

Ubicazione cantiere:

IMMOBILE 117- Abitazione ASS.Via Sabbadini Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico degli stabili CIG 9373259206 – CUP G29I2201330003

Descrizione commessa:

Installazione impianto fotovoltaico e linea vita

CIG: 9373259206 — CUP: G29I2201330003

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario/Indirizzo commessa
2026-242/002-SICANT-SGS	08-09-2026	COMUNE DI UDINE VIA LIONELLO, 1 UDINE UD

Compilatore
Fabio Rendace
CSE
**Alessandro Della
Vedova**

Funzione ricoperta
ASSISTENTE AL CSE
CSP
GIANLUIGI PILAN

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Isolamento tubi

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati

4 — PRESCRIZIONI

Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori
Sistemare recinzione cantiere
Predisporre estintore
Predisporre cassetta pronto soccorso
Usare DPI
Mettere in sicurezza tramite segnaletica gli scavi, soprattutto per la presenza di famiglie
Adempire alla segnalazione prima di continuare i lavori

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Generico	5
Bagno chimico	1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare solo dopo l'adempimento delle prescrizioni su esposte da effettuarsi, dal presente verbale entro
Termine: 1 giorni dalla data del presente verbale

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
FASS SRL	—	
Sigesta srl	Fabio Rendace	
Altro	—	

Galleria Fotografica

